

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV 24 Het plaatsen van een keten	 Balen/Overpelt
--	---

Datum laatste wijziging:	14 maart 2019
Aard laatste wijziging: nagezien	VOLLEDIGE HERZIENING

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIES.....	2
4	VOORSCHRIFT.....	2
5	EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET	3
5.1	Veiligheid en brandveiligheid	3
5.2	Chemicaliën, afvalstoffen en milieu.....	4
6	GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING	4
7	BRUIKLEEN VAN KETEN.....	4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Het plaatsen van een keten



Balen/Overpelt

1 DOEL

De risico's verbonden aan het plaatsen en gebruiken van een keten weg te nemen of te minimaliseren.

2 TOEPASSINGSGEBIED

Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden op het Nyrstar Belgium terrein nodig is om keten, werkruimtes of andere verblijfruimtes te plaatsen, dan dient rekening gehouden te worden met een aantal bepalingen die in dit voorschrift opgenomen zijn. De bepalingen dienen er toe zicht te houden op de kwaliteit en locatie van keten en tevens om de (brand)veiligheid te waarborgen.

Onder keten wordt verstaan: keten, keetwagens, schaftwagens, magazijncontainers, werktenten, schafttenten, werkloodsen, opslagplaatsen, bad- en kleedlokalen, en dergelijke.

3 DEFINITIES

(M)SDS: (Material) Safety Data Sheet (Gevaren- en gezondheidskaart)

4 VOORSCHRIFT

Voor het plaatsen van een keet moet schriftelijke toestemming te zijn verkregen in de vorm van een "Vergunning voor plaatsen keet" [XF-438-FREQ-0-00001](#).

Deze vergunning wordt verstrekt als de noodzaak tot het plaatsen van de keet aangetoond is en de keet voldoet aan de in het volgende hoofdstuk weergegeven eisen. De aanvraag van de vergunning verloopt via de werfleider, gebruik makend van het daarvoor bestemde formulier([XF-438-FREQ-0-00001](#)). In het kader van de vergunningverlening wordt de keet door de Bedrijfsbrandweer geïnspecteerd aan de hand van de checklist ([XF-441-FCH-0-00001](#)).

De "Vergunning voor plaatsen keet" moet in de keet worden opgehangen. De vergunning is voorzien van een opstalnummer. Dit nummer moet aan de voorkant van de keet te zien zijn. Ook de naam van de firma die gebruik maakt van de keet dient aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar te zijn.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Het plaatsen van een keten



Balen/Overpelt

5 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET

5.1 Veiligheid en brandveiligheid

De keet dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. Installaties in de keet dienen te voldoen aan geldende normen.

De minimumafstand tussen de gebouwen van verschillende Aannemers moet 5 m bedragen, tussen de afzonderlijke gebouwen van één Aannemer 1 m. Ook de afstand tot de straatkanten zal bij voorkeur 5 m bedragen, maar minstens 3 m. Al deze afstanden dienen te worden vrijgehouden.

Bij voorkeur dient elektrische verwarming te worden toegepast. Een elektrische verwarming dient een gesloten element te hebben, afgeschermd en vrij te hangen van wanden en vloeren. De verwarming mag nooit afgedekt raken.

Roken in de keet is niet toegestaan. Roken op het terrein van Nyrstar Belgium is slechts toegestaan op daar toe aangewezen locaties en ruimtes.

Elke keet dient voorzien te zijn voldoende goed functionerende brandblussers. Type en aantal brandblussers worden vastgelegd op de keetvergunning. Alle kleine blusmiddelen zoals brandblussers, haspels e.d. dienen jaarlijks door een daartoe bevoegde instantie te zijn gekeurd. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn in het gebruik van deze brandblusser.

Prullenbakken dienen in een vlam dovend type te zijn uitgevoerd.

De keet dient vrij te zijn (en gehouden te worden) van overtollig (brandbaar) materiaal. Dit betekent dat (oud) papier en afvalstoffen regelmatig afgevoerd moet worden.

Ruimtes die gebruikt worden voor de opslag van stoffen mogen niet als werkplaats gebruikt worden. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tussen opslag en werkruimte.

De keet moet schoon zijn en schoon gehouden worden. Ook rondom de keet dienen orde en netheid in stand gehouden te worden.

Er mogen geen wijzigingen aan de keet worden aangebracht zonder dat opnieuw een vergunning verkregen is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Het plaatsen van een keten



Balen/Overpelt

5.2 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu

In de keet mag niet meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Richtlijn is een totale hoeveelheid < 25 kg. Indien er meer chemicaliën aanwezig zijn, dan dienen deze gespecificeerd te zijn op de vergunning. Daarbij wordt dan ook duidelijk de opslaglocatie vastgelegd.

Chemicaliën dienen gebruikt en opgeslagen te worden volgens VV23 [Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen](#).

Afvalstoffen dienen gescheiden ingezameld te worden (VV21 [Beheer afvalstoffen](#)), in overleg met de milieudienst.

Alle stoffen die opgeslagen en/of gebruikt worden dienen vooraf ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd aan de medische dienst hiervoor maakt men gebruik van Inlichtingen blad mogelijke aankoop gevaarlijke producten ([XF-446-FREQ-0-00024](#))

6 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING

De vergunning is geldig voor de duur die aangegeven is. Voor keten die geplaatst worden in het kader van projecten met een tijdelijk karakter, zal de einddatum van het project de einddatum van de keetvergunning zijn. De vergunning kan echter ook voor onbepaalde tijd afgegeven worden en blijft dan geldig zolang aan alle voorwaarden voldaan is en er een contractueel verband bestaat tussen Nyrstar Belgium en de aannemer.

De vergunning wordt ingetrokken indien:

- geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen voldaan wordt en er na een schriftelijke waarschuwing
- niet tijdig wél aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt;
- het contract tussen de aannemer en Nyrstar Balen/Overpelt ophoudt te bestaan.

Bij het intrekken van de vergunning wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld de keet te verwijderen, de locatie op te ruimen en eventuele bodemverontreiniging te herstellen. Laat de aannemer na dit binnen de gestelde redelijke termijn te doen, dan zal Nyrstar Belgium zorgdragen voor de afvoer. De kosten worden dan aan de aannemer doorberekend.

Indien de vergunning dreigt te vervallen en de keet dient nog langer te blijven staan dan is het de verantwoordelijkheid van de contractor om de interne brandweer te contacteren voor een verlenging van de vergunning.

7 BRUIKLEEN VAN KETEN

In sommige situaties (bv. onderhoudstops) kan er voor gekozen worden dat Nyrstar Belgium zorgt voor de plaatsing van keten die vervolgens door de gebruiker in

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Het plaatsen van een keten



Balen/Overpelt

bruikleen genomen worden. De in het voorgaande hoofdstuk genoemde eisen en voorwaarden blijven dan van toepassing. Waar relevant, dient de gebruiker die eisen als voorschriften te zien en op te volgen.

REFERENTIEDOCUMENTEN

Aanvraagformulier plaatsen keet [XF-438-FREQ-0-00001](#).

Checklijst voor het plaatsen van een keet [XF-441-FCH-0-00001](#)

Inlichtingenblad mogelijke aankoop gevaarlijke producten [XF-446-FREQ-0-00024](#)

VV23 Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen [XP-452-VV-0-00023](#)

VV21 Beheer afvalstoffen [XP-452-VV-0-00021](#)