

		VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV 13	 Balen/Overpelt
		Slopen	
Datum laatste wijziging:		18 maart 2019	
Aard laatste wijziging: nagezien		ZIE WIJZIGINGEN IN BLAUWE TEKST	

Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden dient de werkvergunning vergezeld te gaan van dit ingevulde voorschrift sloopwerkzaamheden

RISICO'S		
☐ Instabiliteit van de resterende aangrenzende delen van het sloopobject (risico door trillingen, windkrachten)		
☐ Ontstaan van schadelijke, hinderlijke of brandbare dampen, gassen en stof alsmede explosieve mengsels hiervan met lucht		
☐ Onveilige werkomstandigheden bij ongunstige weercondities		
☐ Vallende of wegvliegend voorwerpen		
☐ Brandrisico: duid brandgevaarlijk werk aan op de werkvergunning		

VOORWAARDEN WAARAAN VOLDAAN DIEN TE WORDEN ALVORENS DE WERKZAAMHEDEN KUNNEN PLAATSVINDEN:	AKTIE DOOR	PARAAF UITV.
☐ Grondige risicoanalyse uitvoeren. Nagaan of te slopen object onder de wetgeving tijdelijke en mobiele bouwplaatsen valt.		
☐ Onderzoek staat en constructie sloopobjecten		
☐ Bij werkzaamheden onder het maaiveld raadpleeg VV 11		
☐ Controle op aanwezige asbesthoudende stoffen. Indien aanwezig raadpleeg VV 26.		
☐ controle aanwezigheid gevaarlijke voorwerpen, stoffen gassen.		
☐ Controle aanwezigheid ioniserende bronnen. Raadpleeg VV12		
☐ Indien noodzakelijk: vooroverleg met nutsbedrijven en bevoegde overheidsinstanties		
☐ Opstellen sloopplan incl. afvalverwijderingsplan (werkwijze, middelen, veiligheidsmaatregelen, vluchtmogelijkheden, selectief verzamelen en afvoeren van sloopmateriaal, afvoerattesten). Indien sloopvolume > 1000 m³ moet een sloopdeskundige aangesteld worden.		
☐ Afkoppelen/afschermen en markeren van intact te laten proces- en nutsleidingen (proces/gas/elektriciteit/water/telefoon/rioolsystemen)		
☐ Verwijderen van brandbare vloeistoffen en gassen.		
☐ Schoonmaken van gesloten vaten en/of tanks. (attest?)		
☐ Schoren, stutten of tuien van aangrenzende delen		
☐ Bijkomende afschermingen:		
☐ Afzetten gevarenczones/aanbrengen waarschuwingstekens		
☐ Verificatie keuringscertificaten sloopmateriaal		
☐ Uitvoeren van metingen		
METING	METHODE	FREQUENTIE
.....		
GEMETEN WAARDE		
.....		

Nummer : PBW.VV.13 Herziening: 1 Datum : 17.05.2011 Pagina : 2/2	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT Slopen	 Balen/Overpelt
--	--	---

VEREISTE BESCHERMINGSMIDDELEN: Vul deel 1D in op de werkvergunning